



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Sayaçlar bahçe perdesine üst üste gelecek şekilde monte edilir.
2. SCADA sistemine uyumlu sayaçlar DOSAB tarafından verilecektir.
3. Sayaçlar parsel vanasından en fazla 5m uzaklıkta olmalıdır.
4. Tesisat Çapı DN100 olmalıdır.
5. Sayaç şebekeye sağa ve sola yatık olarak bağlanmalıdır.